ANALYSERAPPORT 394607

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr: 2. kvartal 2021
Genereret: 10.05.2021
Bilag:

Hou Vandforsyning a.m.b.a.
Stadionvænget 34, Hou
8300 Odder
Niels Mondrup Pedersen

LAB nr:	21-13698, Prøve nr. 461859	**Prøvetager:**	JT, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:	Ledningsnet driftskontrol Bilag F	**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 m. flush
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Driftskontrol Bilag F	**Prøvetagningsperiode:**	03.05.2021 10:54 - 03.05.2021 11:06
Prøvested:	Hou Vandforsyning a.m.b.a. - Jupiter 79198	**Prøvetagningssted:**	Søndergade 13, køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1070 d. 28.10.2019	**Analyseperiode:**	03.05.2021 - 10.05.2021

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Temperatur	**11.5**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
pH	**7.4**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Ledningsevne	**58**	mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Enterokokker	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0135 ISO 7899-2	lg0.11
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Arsen	**0.88**	µg/L	-	5		0.02	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Bly	**0.28**	µg/L	-	5		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cadmium	**<0.003**	µg/L	-	3		0.003	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Chrom	**0.15**	µg/L	-	50		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Kobber	**12.2**	µg/L	-	2000		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Nikkel	**0.05**	µg/L	-	20		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Zink	**10**	µg/L	-	3000		0.3	M-0140 RefM018/ICP-MS	17%
Nitrit	**0.001**	mg/L	-	0.1		0.001	M-0015 DS 222	10%
Aluminium	**<0.5**	µg/L	-	200		0.5	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Hou Vandforsyning a.m.b.a.
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Odder Kommune (vedr. drikkevand)

Nørresundby d. 10.05.2021

Sven-Erik Lykke, laboratorieche

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.